

	Relazione conclusiva attività di controllo emissioni in atmosfera	Doc. n°
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A5	Data 16/05/2019

OGGETTO: Relazione conclusiva attività di controllo emissioni in atmosfera presso la Ditta Io Cofren srl sita nel Comune di Avellino Via Pianodardine.

Con riferimento alle attività ordinaria di sopralluogo e campionamento delle emissioni in atmosfera, svolte in data 28/02/2019, presso la Ditta Cofren srl, in riscontro alla nota della Ditta acquisita agli atti di quest'Agenzia con prot. n. 4241/2019 del 23/01/2019, il tecnico Arpac Per. Agr. Nunzio Lepore, afferente all'Area Territoriale di Dipartimento di Avellino, in data 28/02/2019, congiuntamente ai tecnici dell' Arpac Multiservizi, si sono recati presso la ditta di cui all'oggetto al fine di eseguire le operazioni di campionamento sulle emissioni in atmosfera, così come disposto dal Decreto Dirigenziale n. 53 del 26/03/2012.

Nel corso di tale sopralluogo, assistiti dal Sig. Basagni Riccardo, Direttore di Stabilimento, acquisito il Decreto Dirigenziale n. 53 del 26/03/2012, si è constatato che:

- la ditta è autorizzata all'attività di produzione di materiali d'attrito ferroviario;
- all'atto ispettivo erano in corso normali attività lavorative;
- è presente ed idoneamente compilato il registro di annotazione delle emissioni in atmosfera e il registro di manutenzione dell'impianto;
- dalle attività ispettive è risultato che i camini sono provvisti di etichette identificative e dotati di sistemi di abbattimento degli inquinanti, si è proseguito, presso il **camino E32**, alle operazioni di campionamento per la determinazione delle Polveri Totali, giusto verbale 1/Le del 28/02/2019, come previsto dal Decreto citato;
- non sono state riscontrate differenze rispetto alla relazione tecnica relativamente agli impianti, alle materie prime utilizzate (soglie/flussi di massa), ai presidi depurativi, ai condotti di emissioni;
- i punti di prelievo sono idonei e si è avuta la disponibilità di accesso in sicurezza;
- i dati di emissione e/o valutazione tecnica con relativo commento sono allegati nel verbale di campionamento.

Gli esiti analitici, Rapporto di prova n. 20190004604, del 05/04/2019 emesso dal Dipartimento Provinciale Arpac di Benevento hanno evidenziato per il punto di emissione E32 il rispetto del limite tabellare consentito per i parametri con riferimento al D.lgs 152/06 parte II (punto 5) dell'Allegato 1 alla parte V del D.lgs 152/06 e quelli fissati nella parte 3 dell'Allegato al D.G.R. n. 4102/92;

- rientrano anche nei limiti del Decreto Autorizzativo D.D. n. 53 del 26/03/2012.

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 C8	1	1	04/04/2019	1 di 1

	Relazione conclusiva attività di controllo emissioni in atmosfera	Doc. n°
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A5	Data 16/05/2019

Pertanto al sig. DE SOCCIO Vittorio , in qualità di Rappresentante Legale si comunica che le attività ispettive e analisi eseguite sul campione prelevato non hanno evidenziato irregolarità.

Si allegano:

- verbale di sopralluogo e campionamento;
- Relazione di sopralluogo
- Rdp N. 20190004604 del 05/04/2019 - Area Analitica Arpac Dipartimento di Benevento

Il Dirigente dell' U.O. ARFI/ARIA

Ing. Carmelo LOMAZZO

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 C8	1	1	04/04/2019	2 di 2