

ELENCO IMPIANTI

SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI AVELLINO.

Importo a base di gara €661964,36, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

CIG:626571793B CUP:39D15000440004

Collaboratori:

**geom. G. Colantuoni
rag. F. Buonavita
Dr. Marisa MELILLO
Dr. Avv. Nausica CITARELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni VALENTINO)**

**IL DIRIGENTE
(Dr. Riccardo FEOLA)**

GRUPPO "A1" IMPIANTI OGGETTO DI PRECEDENTI RIQUALIFICAZIONI ED IN TELEMATICA					
A1	41	62.1	Convento San Generoso corpo vecchio (riscaldamento kw 96)	96	
A1	42	323	Asilo Nido e Materna - via Morelli e Silvati	449	
A1	43	13	Scuola elementare e media - frazione Valle	190	
A1	44	354	Scuola elementare Umberto Nobile	252	
A1	45	15	Scuola materna - frazione Picarelli	116	
A1	46	16	Scuola materna-elementare - C.da Bagnoli		79
A1	47	18	Scuola elementare - piazza Garibaldi (centrale termica principale)	760	
A1	48	20	Scuola elementare - prefabbricato - rione Mazzini	210	
A1	49	42	Scuola elem. - materna - via Fontanetetta n. 2 caldaie P cad.=313 kW	626	
A1	50	197	Ufficio manutenzione comunale- via Palatucci	255	
A1	51	25	Scuola elementare Gennarelli - prolungamento viale Italia (n. 3 caldaie murali a condensazione, P cad= 24kW)	72	
A1	52	26	Scuola elementare-materna - via Roma (CORPO SCUOLA n. 2 caldaie P1=P2= 233 kW)	466	

A1	53	26.1	Scuola elementare-materna - via Roma (PALESTRA n. 1 CALDAIA, P3= 140 kW)	140	
A1	54	27	Scuola materna - via Piave	163	
A1	55	35	Scuola media E. Cocchia - via Tuoro Cappuccini (centrale termica e generatore segreteria : P1= 515 kW)	515	
A1	56	38	Scuola media L. Da Vinci - piazza Solimena	291	
A1	57	40	Scuola media Solimena (n. 2 caldaie: P1=291 kW, P2=133,7 kW)	424,7	
A1	58	22	Scuola media F. Tedesco - via F.Tedesco (CENTRALE p=698 kW)	698	
A1	59		//////	//////	
A1	60	291	III Circoscrizione S.Tommaso - rione S. Tommaso	165	
A1	61	59	Scuola materna-elementare - frazione Bellizzi (caldaia condensazione a basamento)	205	
A1	62	120	Scuola elementare "Perna" - C.da Baccanico	320	
A1	63	285	Scuola elem.-materna - rione Parco	232	
A1	64	391	Campo CONI - spogliatoi riscaldamento - via Tagliamento	115	
A1	65		//////	//////	
A1	66	63	Centro Sociale Samantha Della Porta via Morelli e Silvati (Uffici P1= 129 kW, Auditorum P2=103 kW)	232	

A1	67	66	Palazzo di Città - piazza del Popolo (n. 2 caldaie P cad= 254 kW)	1048	
A1	68	87	Scuola Materna s. Tommaso Pref. Volani - via Due Principati	167,3	
POTENZA IMPIANTI GRUPPO "A1" kW				8 287	
GRUPPO "A1P" IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE A GAS D IN TELEMATICA					
A1p	41	304	Villa Amendola (riscaldamento - raffreddamento kw 105,9)	105,9	
A1p	42	308	Ex Chiesa Carmine (riscaldamento - raffreddamento kw 70,6)	70,6	
A1p	40	62	Convento San Generoso corpo nuovo (riscaldamento - raffreddamento P= 141,76 kW)	141,76	
POTENZA IMPIANTI GRUPPO "A1P" kW				318,26	
GRUPPO "A2" IMPIANTI DA RIQUALIFICARE E NON IN TELEMATICA					
A2	69	12	Scuola materna asilo nido - frazione Valle -	145	
A2	70	28	Scuola elementare-materna - via Colombo	315	
A2	71	41	Scuola media S. Tommaso - rione S. Tommaso (centrali : Uffici, Teatro; Segreteria ,Palestra , P1= 347; P2= 95; P3=151; P4= 166 kW)	759	
A2	72	251	Stadio Partenio - Campo A Nuova Palestra - via Zoccolari riscaldamento	382,9	

A2	73	385	Victor Hugo-Auditorium-aria calda - piazza 23 Novembre	40	
A2	74		//////	//////	
A2	75	23	Campo CONI Tenso struttura A - esterna - via Tagliamento	522	
A2	76	257	Scuola Elementare di via Scandone (centrale termica a P1= 393 kW)	393	
POTENZA IMPIANTI GRUPPO "A2" kW				2 557	
GRUPPO "A3" IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA					
A3	77	304.1	Villa Amendola (acqua calda kw 22)	22	
A3	78	13.1	Scuola elementare e media - frazione Valle (acqua calda sanitaria)	8,4	
A3	79	28.1	Scuola elementare-materna - via Colombo (acqua sanitaria)	44	
A3	80	251.1	Stadio Partenio - Campo A Nuova Palestra - via Zoccolari (acqua sanitaria)	167,6	
A3	81	257.1	Scuola Elementare di via Scandone (acqua sanitaria)	100	
A3	82	23.1	Campo CONI - spogliatoi acqua sanitaria - via Tagliamento	56	
A3	83	391.1	Campo CONI via Tagliamento spogliatoi interni acqua sanitaria (bollitore Pb= 29 kW+ impianto solare PS = 5 kW)	29	
POTENZA IMPIANTI GRUPPO "A3" kW				427	

GRUPPO "A5" IMPIANTI RISCALDAMENTO con PRODUZIONE ACQUA SANITARIA - P< 35 kw

A5	84	137	Scuola elementare Regina Margherita - ambulatorio - piazza Garibaldi via Terminio	22	
A5	85	22.1	Scuola media F. Tedesco - segreteria- via Fontanatetta piazza Venezia	32	
A5	86	386	Victor Hugo -aula centro universitario - piazza 23 Novembre cald. SIMAT 95064696 murale	26	
A5	87	53	Victor Hugo - Deposito Archivio storico - piazza 23 Novembre cald. Lamb. 0009611-0111 2 h 95	26	
A5	88	387	Victor Hugo -locali attigui auditorium - piazza 23 Novembre coincide con ex Informagiovani	26	
A5	89	52	Victor Hugo -Ufficio ICI - piazza 23 Novembre cald. Lamb. 00096111-0111-4h95	26	
A5	90	39	VI°Circoscrizione via Tagliamento ex ECA (verificare 31 kW) cald. Ciao 28 BERETTA	31	-
A5	91	368	VII° Circoscrizione- frazione Bellizzi	23	
A5	92	270	IV° Circoscrizione-via Quattrograna n. 2 caldaie cald. Buderus	46	
A5	93	54	Victor Hugo Uffici Comunali sede I Circoscrizione c/o - piazza 23 Novembre cald. Joannes 54534604	24	
A5	94	97	II Circoscrizione rione Ferrovia	24	
A5	95	66.1	Palazzo di Città - piazza del popolo murale Sindaco	24	
A5	96	66.2	Palazzo di Città - piazza del popolo murale U. Legale	24	

A5	97	35.1	Scuola media E. Cocchia - via Tuoro Cappuccini (Segreteria : P2=32 kW)	32	
A5	98	124	Centro Anziani Rione Mazzini	25	
A5	98	40.1	Scuola media Solimena (Auditorium: P3=24 kW)	24	
A5	99	257.2	Scuola Elementare di via Scandone (segreteria , P2=25 Kw)	25	
POTENZA IMPIANTI GRUPPO "A5" kW				460	

