



Comune di Avellino

Settore 5 - Lavori Pubblici

N. 856 del 03/12/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Lavori urgenti di adeguamento alla normativa antincendio impianti fotovoltaici plessi scolastici elementare "U. Nobile" e elementare "via Roma". Affidamento ditta "AV Power s.r.l. a s.u."
CIG: Z33260B8C8

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing Gaetano D'Agostino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

12/12/2018

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
--	--

<p>Il _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>	<p>N. 3.453</p> <p>DATA: 04/12/2018</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	--

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 13/12/2018 AL 28/12/2018</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

- Che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino con nota del 09.07.2018 prot.0011826, acquisita al prot. 47566 del 11.07.2018, ha comunicato che, a seguito di presentazione di SCIA, è stata effettuata visita tecnica di controllo all'impianto fotovoltaico installato sulla copertura del plesso scolastico elementare di via Roma, riscontrando una serie di anomalie connesse alla installazione delle apparecchiature e dei pannelli.
- Che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino con nota del 17.08.2018 prot.0014084, acquisita al prot. 54804 del 17.08.2018, ha comunicato che, a seguito di presentazione di SCIA, è stata effettuata visita tecnica di controllo all'impianto fotovoltaico installato sulla copertura del plesso scolastico elementare "U. Nobile", riscontrando una serie di anomalie connesse alla installazione delle apparecchiature e dei pannelli.
- Che in particolare per la scuola elementare di via Roma sono stati avanzati i seguenti rilievi: a) non risulta installata la "linea vita" in copertura, b) nel locale ove è posizionato l'inverter sono presenti delle discontinuità nelle pareti, c) in prossimità del varco di accesso ai pannelli fotovoltaici non sono presenti estintori né cartellonistica di sicurezza,.
- Che per quanto riguarda la scuola elementare "U. Nobile" sono state evidenziate le seguenti criticità: a) inidoneità del locale ove risulta collocato l'inverter, b) inaccessibilità della copertura per ispezione e verifica conformità dei pannelli fotovoltaici, c) assenza della linea vita in copertura, d) carenza di segnaletica di sicurezza.

Considerato:

- Che, per non vanificare le lavorazioni già effettuate dall'Amministrazione, è necessario ottemperare a tutti i rilievi segnalati con le predette note del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino al fine di consentire lo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto delle normative antincendio vigenti.
- Che gli impianti fotovoltaici in questione sono stati realizzati dalla ditta specializzata per tali lavorazioni "AvPower s.r.l. a s.u." alla quale si è ritenuto opportuno richiedere preventivi di spesa per la risoluzioni delle problematiche sopra esposte.
- Che la ditta "AvPower s.r.l. a s.u." ha trasmesso due distinti preventivi, in particolare per la scuola elementare di via Roma il preventivo per la eliminazione delle prescrizioni segnalate ammonta ad € 4.800,00 oltre IVA, mentre il preventivo per la eliminazione delle prescrizioni segnalate alla scuola elementare "U. Nobile" ammonta ad € 11.000,00 oltre IVA.
- Che i predetti due preventivi, per un totale di € 15.800,00, sono stati ricondotti, comparandoli ad offerte simili, e con l'applicazione di un ribasso percentuale del 21%, ad € 12.482,00 oltre IVA.
- Che le lavorazioni in questione, essendo l'istruzione un servizio indispensabile, rappresentano un presupposto essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche, e pertanto devono essere repentinamente realizzate.

Visto il CIG assegnato al procedimento in questione: Z33260B8C8

Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dall'art.36 c.2 lett. a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici 50/2016, di poter affidare alla ditta "AvPower s.r.l. a s.u." l'esecuzione degli urgenti lavori di adeguamento antincendio da effettuarsi nei plessi scolastici in oggetto per un importo di € 12.482,00 oltre IVA, per complessivi € 15.228,04, somma che deve essere impegnata al Cap. 2482.

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare i preventivi trasmessi dalla ditta AvPower s.r.l. a s.u.”come descritti nelle premesse.
3. Di affidare ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici 50/2016, alla ditta “AvPower s.r.l. a s.u., impresa qualificata e specializzata in impiantistica connessa ad impianti fotovoltaici l’esecuzione degli urgenti lavori di adeguamento antincendio da effettuarsi nei plessi scolastici elementare “via Roma” ed elementare“Palatucci”per un importo di € 12.482,00 oltre IVA, per complessivi € 15.228,04.
4. Di dare atto che, essendo l’istruzione un servizio indispensabile, i lavori in questione rappresentano un presupposto essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche, e pertanto devono essere repentinamente realizzati.
5. Di dare atto che la somma di € 15.228,04 sarà impegnata sul Cap. 2482.

IL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
Dott. Gianluigi Marotta

IL DIRIGENTE SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese