



testocoordinato192

ALLEGATO F

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA MAGGIORE O UGUALE 35 kW

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Impianto termico sito nel comune di:

..... (.....)

in via/piazza: Cap:

Responsabile dell'impianto: tel.:

Indirizzo:

in qualità di: proprietario amministratore terzo responsabile

Generatore di calore: Costruttore:.....Modello:

.....Matricola:.....

Anno di costruzione:.....Tipologia:.....Marcatura efficienza energetica: (DPR 660/96):.....

Potenza termica nominale del focolare (kW):Potenza termica utile nominale (kW):

Fluido termovettore :

Brucciato abbinato: Costruttore:.....Modello:Matricola:

.....

Anno di costruzione:.....Tipologia:.....Campo di funzionamento (kW):

.....

Destinazione: riscaldamento acqua calda sanitaria

Combustibile: gas naturale/G.p.l. gasolio/olio comb.

Data di installazione del generatore di calore: **Data del presente controllo:**

.....

ALLEGATO F**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO**

| Documento | Presente | Assente | Note |
|---|----------|---------|------|
| Libretto di centrale | | | |
| Rapporto di controllo ex UNI 10435 (imp. a gas) | | | |
| Certificazione ex UNI 8364 | | | |
| Dichiarazione di conformità | | | |
| Libretto uso/manutenzione bruciatore | | | |
| Libretto uso/manutenzione caldaia | | | |
| Pratica ISPESL | | | |
| Certificato prevenzione incendi | | | |

C. ESAME VISIVO E CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO

| | | |
|---|--|--|
| 1. Centrale termica | | |
| - idoneità del locale di installazione | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - adeguate dimensioni aperture di ventilazione | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - aperture di ventilazione libere da ostruzioni | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| 2. Esame visivo linee elettriche | <input type="checkbox"/> soddisfacente | <input type="checkbox"/> non soddisfacente |
| 3. Bruciatore | | |
| - ugelli puliti | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| - funzionamento corretto | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| 4. Generatore di calore | | |
| - scambiatore lato fumi | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - accensione e funzionamento regolari | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - dispositivi di com. e regol. funzionanti correttamente | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - dispos. di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - vaso di espansione carico e/o in ordine per il funzionamento | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| 5. Controllo assenza fughe di gas | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| 6. Esame visivo delle coibentazioni | <input type="checkbox"/> soddisfacente | <input type="checkbox"/> non soddisfacente |
| 7. Esame visivo camino e canale da fumo | <input type="checkbox"/> soddisfacente | <input type="checkbox"/> non soddisfacente |

D. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (Rif. UNI 10389 e successive modifiche)Effettuato Non effettuato

| Temp. Fumi (°C) | Temp. Amb. (°C) | O2 (%) | CO2 (%) | Bacharach (n.) | CO (ppm) | Rendimento di combustione (%) | Depressione nel canale da fumo o pressione nel condotto di scarico fumi (Pa) |
|-----------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | |

ALLEGATO F**OSSERVAZIONI:**

.....

RACCOMANDAZIONI (In attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare SI NO

PRESCRIZIONI : (in attesa di questi interventi l'impianto **non** può essere messo funzione)

.....

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome Ragione Sociale
 Indirizzo Telefono
 Estremi del documento di qualifica

Orario di arrivo presso l'impianto..... Orario di partenza
dall'impianto.....

ALLEGATO F**Timbro e firma dell'operatore****Firma del responsabile dell'impianto**
(per presa visione)

.....

.....

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

1. Nello spazio **OSSERVAZIONI** deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.
2. Nello spazio **RACCOMANDEAZIONI** devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.
3. Nello spazio **PRESCRIZIONI** il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
4. Tutte le note riportate negli spazi **OSSERVAZIONI**, **RACCOMANDEAZIONI**; **PRESCRIZIONI** devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di **1000** cm² da portare a **3000** cm²).

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto D, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.