



# Comune di Avellino

SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E TUTELA AMBIENTALE

Servizio Tutela Ambientale



PEC prot. n. 28592 del 20.05.2020

Al delegato di funzioni dirigenziali  
Settore Ambiente e Viabilità  
Provincia di Avellino  
Piazza Libertà, n. 1 (Palazzo Caracciolo)  
83100 - Avellino  
PEC: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it)

Al signor Sindaco del Comune di Avellino  
All'Assessore delle Politiche Ambientali ed Energetiche  
Al Comando di Polizia Municipale  
Al Responsabile del CED del Comune di Avellino  
LORO SEDI

- E p. c. Al Dipartimento A.R.P.A.C. di Avellino  
Via Circumvallazione, n. 162  
83100 - Avellino  
pec: [arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it)
- E p. c. All'ASL di Avellino - Dipartimento di Prevenzione  
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica  
Via Circumvallazione 77 - 83100 Avellino  
Pec: [protocollo@pec.aslavellino.it](mailto:protocollo@pec.aslavellino.it)
- E p. c. Alla Giunta Regionale della Campania  
D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti –  
Valutazioni e autorizzazioni ambientali  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Collina Liguorini - Centro Direzionale - 83100 Avellino  
Pec: [uod.501705@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501705@pec.regione.campania.it)
- E p. c. Al Consorzio Asi Avellino  
Contrada Via Campo di Fiume 2/A - 83100 Avellino(Av)  
Pec: [consorzioasiav@pec.it](mailto:consorzioasiav@pec.it)
- E p. c. All' Ente Idrico Campano  
Ambito Distrettuale Calore Irpino  
Via Seminario – Palazzo V. Hugo  
83100 Avellino  
PEC: [protocollo@pec.enetidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enetidricocampano.it)
- E p. c. Alla Prefettura di Avellino  
C.so V. Emanuele 4 - 83100 Avellino  
Pec: [protocollo.prefav@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefav@pec.interno.it)

**Oggetto: riscontro nota del Settore Ambiente e Viabilità della Provincia di Avellino, prot. 12113 del 13.05.2020 - esiti delle attività di campionamento delle acque del fiume Sabato e del Torrente Solofrana, effettuate dal Dipartimento ARPAC di Avellino nel primo quadrimestre 2020.**

In riferimento all'oggetto in data 14.05.2020, prot. n. 27407 è pervenuta la nota del Settore Ambiente e Viabilità della Provincia di Avellino prot. n. 12113 del 13.05.2020, con la quale sono stati trasmessi gli esiti dell'attività di monitoraggio delle acque del fiume Sabato e Solofrana eseguite dall'Arpac nel primo quadrimestre 2020.

Poiché, dall'analisi dei dati pervenuti dai campionamenti si evidenziava, per il fiume Sabato nel tratto a valle delle stazioni S3 di Cesinali e del Sito 1 di Atripalda, il persistere di significativi valori di concentrazione dei parametri azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosforo totale e presenza massiva di Escherichia Coli, riconducibili ad una contaminazione di origine organica e fecale, si invitava i Comuni, qualora non avessero ancora provveduto, ad emettere apposita

ordinanza atta a tutelare la pubblica e privata incolumità dei propri cittadini, ovvero a confermare quelle emesse nel corso del 2019.

Con la presente si comunica che in data 17.05.2019 è stata già emessa l'Ordinanza n. 201 dal Commissario Straordinario dott. Giuseppe Priolo di divieto temporaneo di prelievo e utilizzo a qualsiasi fine, compresi gli usi a scopo irriguo e zootecnico, delle acque del fiume Sabato che attraversa il territorio del Comune di Avellino, per la presenza di mercurio superiore alla concentrazione massima ammissibile.


Detta Ordinanza, che si allega alla presente, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data 17.05.2019 ed è tuttora vigente.

Infine si trasmette questa nota al Responsabile del Centro Elaborazioni Dati del Comune di Avellino per la pubblicazione sul Home page del sito istituzionale del Comune di Avellino, sezione "News ed Eventi", di un avviso che richiami la vigenza dell'Ordinanza n. 201/2019 di divieto temporaneo di prelievo ed utilizzo a qualsiasi fine, compresi gli usi a scopo zootecnico ed irriguo, delle acque del fiume Sabato, nonché di emungimento ed utilizzo dell'acqua dei pozzi privati, autorizzati e non, insistenti lungo il tratto del fiume Sabato che attraversa il territorio di questo Comune.


Distinti saluti.

Avellino, 19.05.2020


L'istruttore tecnico  
Arch. Salvatore Porreca



Il Responsabile del Servizio Strategico Ambiente  
Dott.ssa Maria De Rosa



Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e  
Gestione del Patrimonio dell'Ente  
Ing. Luigi A. Maria Cicalese





COMUNE DI AVELLINO

ORDINANZA N. 201 DEL 17.05.2019

ALBO PRETORIO

AFFISSO 17 MAG. 2019

DEFISSO 16 GIU. 2019

Il Sindaco Comunale  
*[Signature]*

**Ordinanza per divieto temporaneo di prelievo e utilizzo a qualsiasi fine, compresi gli usi a scopo irriguo e zootecnico, delle acque del fiume Sabato per la presenza di mercurio, superiore alla concentrazione massima ammissibile (0,2 µg/L, invece di 0,07 µg/L, indicata in tab. 1/A del D.lgs. 172/2015).**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la comunicazione del Dipartimento ARPAC di Avellino, ricevuta al protocollo comunale al n. 43172 del 14.05.2019 con cui sono stati trasmessi gli esiti delle attività di campionamento del 09.04.2019 relative alle acque del fiume Sabato in cui si evidenzia che nel punto di campionamento in località Ponte Sabato del Comune di Prata di Principato Ultra, è stata riscontrata la presenza di mercurio in concentrazione pari a 0,2 µg/L, superiore alla concentrazione massima ammissibile, pari a 0,07 µg/L, indicata in tab. 1/A del D.lgs. 172/2015;

**VISTA** la nota del dipartimento di prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica dell'ASL di Avellino, ricevuta al protocollo comunale n. 43862 del 16.05.2019, con la quale, visti gli esiti delle attività di campionamento, effettuate dal Dipartimento ARPAC di Avellino alla loc. Ponte Sabato del Comune di Prata di principato Ultra, che hanno evidenziato la presenza di mercurio in concentrazione pari a 0,2 µg/L, superiore alla concentrazione massima ammissibile, pari a 0,07 µg/L, si comunicava la non fruibilità, sia per uso zootecnico che per uso irriguo, delle acque del fiume Sabato;

**PRESO ATTO** della situazione di possibili rischi, decide di assumere provvedimenti cautelari in attesa di successivi risultati delle attività di campionamento e delle verifiche da effettuarsi da parte degli organi competenti;

**RITENUTO NECESSARIO**, in via cautelativa e precauzionale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, disporre il divieto assoluto di utilizzo a qualsiasi fine, compresi gli usi irriguo e zootecnico, delle acque del fiume Sabato, ricadente in territorio di questo Comune, in attesa di ulteriori referti analitici dell'ARPAC dai quali desumere un eventuale rientro del parametro di inquinamento riscontrato;

#### VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 12/07/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1220 del 6 luglio 2007 "Adozione Piano di Tutela delle Acque";
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

### ORDINA

Il divieto temporaneo di prelievo ed utilizzo a qualsiasi fine, compresi gli usi a scopo zootecnico ed irriguo, delle acque del fiume Sabato, nonché di emungimento ed utilizzo dell'acqua dei pozzi privati, autorizzati e non, insistenti lungo il tratto del fiume Sabato che attraversa il territorio di questo Comune, causa la presenza di mercurio in concentrazione pari a 0,2 µg/L, superiore alla concentrazione massima ammissibile, pari a 0,07 µg/L (tab. 1/A del D.lgs. 172/2015) riscontrata nel Comune di Prata di Principato Ultra.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale.

La presente ordinanza rimarrà vigente fino a revoca comprovata dalle analisi favorevoli accertanti la presenza

mercurio in concentrazione inferiore a quella massima ammissibile tempestivamente comunicate da ARPAC al Comune di Avellino.

### ***DISPONE***

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- La notifica alla popolazione mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Avellino e mediante comunicazione agli Organi di Informazione locale

### ***DEMANDA***

Il controllo e la corretta attuazione della presente agli organi ed alle autorità competenti.

### ***AVVERTE***


Che l'inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale. Che avverso al predetto provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi ) giorni dalla pubblicazione.

### ***INVIA***

La presente ordinanza per gli adempimenti di competenza e per la dovuta conoscenza:

- All' Ufficio Segreteria – SEDE;
- Ai Messi Comunali per la pubblicazione sull'Albo Pretorio "on-line" del Comune di Avellino;
- Al Comando di Polizia Municipale – SEDE;
- Alla Provincia di Avellino, Piazza Libertà, 1 – 83100 Avellino;
- All'ARPAC – Dipartimento provinciale di Avellino, Via Circumvallazione, 162 - 83100 Avellino;
- Alla Giunta Regionale Campania, D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Loc. Collina liguorini – Centro Direzionale – 83100 Avellino;
- Al Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica dell'ASL di Avellino, Via Circumvallazione 77 – 83100 Avellino;
- Al Comando Carabinieri - Stazione di Avellino Via Brigata Avellino n. 72 - 83100 Avellino;
- Alla Prefettura di Avellino, Corso Vittorio Emanuele n. 4 - 83100 Avellino;
- Alla Procura della Repubblica di Avellino c/o Tribunale di Avellino.

**Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale**  
Ing. Luigi A.M. Cicalese



**Il Commissario Straordinario**  
Dott. Giuseppe Priolo

