

**ALTO CALORE**

S.p.A.

Alto Calore Servizi



Sede in Avellino: Corso
Capitale Sociale €. 27.27€
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 - fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>

Prot.

Avellino

PEC

AI COMUNI DI:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. AVELLINO (Serb. Loc. Pennini) | PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it |
| 2. AVELLINO (Frazione Picarelli) | |
| 3. AVELLINO (Villa dei Pini) | PEC: villapini@pec.it |
| 4. SANTO STEFANO DEL SOLE | PEC: comunesantostefanodelsole@legalmail.it |
| 5. SANTA LUCIA DI SERINO | PEC: protocollo.santaluciadiserino@asmepec.it |
| 6. SAN MICHELE DI SERINO | PEC: protocollo.sanmichelediserino@asmepec.it |
| 7. MERCOGLIANO | PEC: protocollo.mercogliano@pec.it |
| 8. MONTEFORTE IRPINO | PEC: protocollo.monteforteirpino.av@asmepec.it |
| 9. MUGNANO DEL CARDINALE | PEC: protocollo.mugnanodelcardinale@asmepec.it |
| 10. QUADRELLE | PEC: comune.quadrelle@anutel.it |
| 11. OSPEDALETTO D'ALPINOLO | PEC: protocollo.ospedaletto@asmepec.it |
| 12. SUMMONTE | PEC: protocollo.summonte@pec.it |
| 13. SANT'ANGELO A SCALA | PEC: santangeloascale@asmepec.it |
| 14. PIETRASTORNINA | PEC: comune.pietrastornina@asmepec.it |
| 15. ROCCABASCIERANA | PEC: segreteria.roccabascierana@asmepec.it |
| 16. PANNARANO | PEC: protocollo.pannarano@asmepec.it |
|
 | |
| p.c. PREFETTURA DI AVELLINO | PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it |
| PREFETTURA DI BENEVENTO | PEC: protocollo.prefbn@pec.interno.it |
|
 | |
| p.c. Digitalizzazione | |
| Centro TM & TC | |
| Gestione Rete Avellino | |
| Gestione Rete Benevento | |

Oggetto: Sospensione idrica

UN MOVIMENTO FRANOSO IN ATTO SULLA PROVINCIALE N°17 HA CAUSATO LA ROTTURA DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE DN 400 IN AGRO DI SORBO SERPICO.

PERTANTO, L'EROGAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEI SERBATOI DI CODESTI COMUNI E' SOSPESA. I LAVORI SONO IN CORSO.

ALLA LUCE DELLA SOSPENSIONE IN ATTO, POTREBBERO VERIFICARSI DISFUNZIONI ALL'EROGAZIONE IDRICA NEL POMERIGGIO/SERA DELLA GIORNATA ODIERNA IN VIRTU' DELLA DURATA DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE LA CUI ULTIMAZIONE E' PREVISTA NEL TARDO POMERIGGIO.

G.G.

Il Direttore Tecnico

Dott. ing. Francesco Monaco

L'Amministratore UnicoDott. Michelangelo Ciarcia
Amministratore Unico
dott. Michelangelo Ciarcia